

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA SILTUMENERĢIJAS PIEGĀDEI 2023./2024. GADU APKURES SEZONAI

<b>1.</b>	<b>Tehniskās specifikācijas priekšmets</b>
1.1.	Piegādātājam 2023./2024.g. apkures sezonas laikā PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumtīklā nepieciešams nodrošināt siltumenerģijas piegādi ar siltumjaudu līdz 7,5MW no 2023.g. 1.oktobra līdz 2023.g. 31.oktobrim, un ar siltumjaudu līdz 15MW no 2024.gada 1.novembra līdz 2024.g. 31. martam ieskaitot saskaņā ar temperatūras grafiku (pielikums Nr.1). Maksimālais piegādājamās siltumenerģijas daudzums – līdz <b>60300 MWh</b> , reālais piegādājamās siltumenerģijas daudzums būs atkarīgs no laika apstākļiem un siltumenerģijas pieprasījuma no PAS „Daugavpils siltumtīkli” klientiem.
1.2.	Siltumenerģijas piegādes termiņš – <b>no 2023.gada 1.oktobra līdz 2024.gada 31.martam.</b>
1.3.	Apmaksas nosacījumi – ne mazāk kā 20 darba dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.
1.4.	Pieslēguma vieta: spiediena kolektors PAS “Daugavpils siltumtīkli” siltumavotā SC3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī.
1.5.	Siltumtīkla parametri: - siltumtīkla temperatūras darba grafiks – 95/63 °C (pielik.Nr.1); - maksimālais tīkla ūdens spiediens siltumavota spiediena kolektorā – 10 bar.
1.6.	Siltumenerģijas piegādātāja termogenerējošām iekārtām (TGI) jānodrošina droša, nepārtraukta un kvalitatīva siltumenerģijas piegāde uz piederības robežas visā apkures sezonas garumā.
1.7.	Siltumenerģijas piegādātāja termogenerējošās iekārtas (TGI) pieslēgšanu pie PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumtīkla jābūt veiktai pēc neatkarīgas shēmas.
1.8.	Piegādātās siltumenerģijas uzskaiti ir jānodrošina ar verificēta komeruzskaites mezgla palīdzību, kas atrodas tiešā tuvumā pie PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumavota kolektora.
1.9.	Uz turpgaitas un atgaitas cauruļvada pieslēguma vietā pie PAS „Daugavpils siltumtīkli” kolektora jābūt uzstādītai noslēdzošai armatūrai Py 25 bar (ķīļveida aizbīdnis vai lodveida krāns).
<b>2.</b>	<b>Citi nosacījumi</b>
2.1.	Piegādātāja rīcībā ir jābūt apmācītam un kvalificētam personālam, kas spēs nodrošināt TGI drošu un nepārtrauktu darbu.
2.2.	Piedāvājot piegādājamās siltumenerģijas cenu, Piegādātājam jāņem vērā, ka šī piedāvātā cena būs nemainīga visu siltumenerģijas piegādes termiņu - no 2023.gada 1.oktobra līdz 2024.gada 31.martam.
2.3.	Piegādātājam jābūt gatavam uzsākt siltuma piegādi siltumapgādes zonas patērētājiem ar 2023. gada 1. oktobri.

Glabāšanas termiņš – 5 gadi.