

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA SILTUMENERĢIJAS PIEGĀDEI 2021.÷2022.GADAM

1.	Tehniskā uzdevuma priekšmets
1.1.	Piegādātājam 2021.-2022.g.g. apkures sezonas laikā PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumtīklā nepieciešams nodrošināt siltumenerģijas piegādi ar siltumjaudu līdz 15 MW ieskaitot saskaņā ar temperatūras grafiku (pielik.Nr.1). Paredzamais maksimālais piegādājamās siltumenerģijas daudzums – 55000 MWh.
1.2.	Siltumenerģijas piegādes termiņš – no 2021.gada 1.novembra līdz 2022.gada 30.aprīlim.
1.3.	Apmaksas nosacījumi – ne mazāk kā 20 darba dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.
1.4.	Pieslēguma vieta: spiediena kolektors PAS “Daugavpils siltumtīkli” siltumavotā SC3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī.
1.5.	Siltumtīkla parametri: - siltumtīkla temperatūras darba grafiks – 95/63 °C (pielik.Nr.1); - maksimālais tīkla ūdens spiediens siltumavota spiediena kolektorā – 10 bar.
1.6.	Siltumenerģijas piegādātāja termogenerējošām iekārtām (TGI) jānodrošina droša, nepārtraukta un kvalitatīva siltumenerģijas piegāde uz piederības robežas visā apkures sezonas garumā.
1.7.	Siltumenerģijas piegādātāja termogenerējošās iekārtas (TGI) pieslēgšanu pie PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumtīkla jābūt veiktai pēc neatkarīgas shēmas.
1.8.	Piegādātās siltumenerģijas uzskaiti ir jānodrošina ar verificēta komeruzskaites mezgla palīdzību, kas atrodas tiešā tuvumā pie PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumavota kolektora.
1.9.	Uz turpgaitas un atgaitas cauruļvada pieslēguma vietā pie PAS „Daugavpils siltumtīkli” kolektora jābūt uzstādītai noslēdzošai armatūrai Py 25 bar (ķīļveida aizbīdnis vai lodveida krāns).
2.	Citi nosacījumi
2.1.	Piegādātāja rīcībā ir jābūt apmācītam un kvalificētam personālam, kas spēs nodrošināt TGI drošu un nepārtrauktu darbu.
2.2.	Piedāvājot piegādājamās siltumenerģijas cenu, Piegādātājam jāņem vērā, ka šī piedāvātā cena būs nemainīga visu siltumenerģijas piegādes termiņu - no 2021.gada 1.novembra līdz 2022.gada 30.aprīlim.
2.3.	Uzsākt siltuma piegādi siltumapgādes zonas patērētājiem ne vēlāk kā 2021. gada 1. novembrī.
2.4.	PAS “Daugavpils siltumtīkli” gatava izskatīt iespēju iznomāt ierobežotu zemes gabalu siltumapgādes avota darbības nodrošināšanai.