

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA MARĶĒTĀS DĪZEĻDEGVIELAS PIEGĀDEI 2023.GADA FEBRUĀRIM

1.	Tehniskās specifikācijas priekšmets
1.1.	Piegādātājam, saskaņā ar klāt pievienoto piegādes grafiku, jānodrošina marķētās dīzeļdegvielas piegādi 3(trīs) Pasūtītāja objektiem : 1.1.1. Lokālā katlumāja „Ruģeļi”, (LKM5), Gaismas ielā 18, Daugavpils. 1.1.2. Lokālā katlumāja „Čerepova”, (LKM6), Patversmes ielā 7C, Daugavpils. 1.1.3. Lokālā katlumāja „Vecstropi”, (LKM7), 18. Novembra ielā 311A, Daugavpils.
1.2.	Kopējais plānotais piegādes apjoms: līdz 124000 litriem.
1.3.	Piegādātājam ir jāiesniedz piedāvājumu ar marķētās dīzeļdegvielas 1(viena) litra fiksēto cenu (bez pievienotās vērtības nodokļa) visam piegādes laika periodam.
1.4.	Piegādātājam ir jāņem vērā, ka Pasūtītājs izmantos marķēto dīzeļdegvielu siltumenerģijas ražošanai, un Pasūtītājam ir tiesības koriģēt piegādes datumus un piegādājamās marķētās dīzeļdegvielas daudzumu atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem, siltumenerģijas pieprasījuma un degvielas sadedzināšanas iekārtu tehniskā stāvokļa.
1.5.	Pasūtītāja katlu iekārtu nepārtrauktās darbības nodrošināšanai piegādes jāveic gan darbdienās, gan arī brīvdienās, no plkst. 8:00 ÷ 17:00.
1.6.	Pasūtītājs ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu iepriekš pirms plānotās piegādes apstiprinās vai precīzēs pievienotajā piegādes grafikā minētos piegādes datumus un piegādājamo marķētās dīzeļdegvielas daudzumu.
1.7.	Līguma darbības termiņš – no 2023. gada 1. februāra līdz 2023. gada 28. februārim , vai līdz saistību izpildei.
1.8.	Apmaksas nosacījumi – pēc apmaksas vismaz 15 dienas.
2.	Atbilstības parametri
	Blīvums 15 ⁰ C temperatūra : ≤ 845 kg/m ³ (EN ISO 12185);
	Cetāna skaitlis: ≥ 51 (EN ISO 5165);
	Sēra saturs: ≤ 10 mg/kg (EN ISO 20846);
	Destilācijas rādītāji: 95% destilācijas temperatūra ≤ 360 ⁰ C (EN ISO 3405);
	Taukskābju metilesteru daudzums: 4,5÷6,0 % (v/v) (EN ISO 14078);
	Policiklisko arēnu daudzums: ≤ 8 % (m/m) (EN 12916).

Pielikumā: piegādes grafiks 2023.gada februārim

Glabāšanas termiņš: 5gadi