

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
sašķidrinātās naftas gāzes piegādei
2024.gada aprīlī

1.	Tehniskās specifikācijas priekšmets
1.1.	Piegādātājam, saskaņā ar šīs tehniskās specifikācijas prasībām, jānodrošina sašķidrinātās naftas gāzes (turpmāk – SNG) piegādi līdz Pasūtītāja objektiem: 1.1.1. Siltumcentrāle Nr.1 (SC1), 18.Novembra ielā 2, Daugavpilī; 1.1.2. Lokālā katlu māja “Vecstropi” (LK7). 18.Novembra ielā 311A, Daugavpilī.
1.2.	Šīs specifikācijas p.1.1.1. minētajā piegādes objektā SNG iepildi jānodrošina 2 (divās) virszemes tvertnēs ar tilpumu 50m ³ katra, un p.1.1.2. minētajā piegādes objektā - 2 (divās) virszemes tvertnēs ar tilpumu 25m ³ katra.
1.3.	Visā līguma izpildes laikā Pretendentam jānodrošina SNG piegādi, kura atbilst Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu un standartu prasībām par sašķidrinātās gāzes kvalitāti, piegādes kārtību u.c.
1.4.	Kopējais prognozējamais SNG piegādes apjoms: 400 (viens četri simti) tonnas . Apjoma sadalījums pa Pasūtītāja objektiem atrodams pielikumā Nr.1.
1.5.	Piegādātājam ir jāiesniedz piedāvājumu par SNG 1(vienas) tonnas fiksēto cenu (bez pievienotās vērtības nodokļa) visam piegādes laika periodam.
1.6.	Piegādātājam jānodrošina Pasūtītāja katlu iekārtu nepārtraukto darbību 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī 7(septiņas) diennaktis nedēļā, un jāplāno piegādes gan darbdienās, gan arī brīvdienās un svētku dienās, no plkst. 0:00 ÷ 24:00.
1.7.	Pasūtītājs negarantē visa p.1.4. norādītā SNG apjoma izņemšanu. Piegādātājam ir jāņem vērā, ka Pasūtītājs izmantos SNG siltumenerģijas ražošanai, un Pasūtītājam ir tiesības koriģēt piegādes datumus, piegādes laiku, un piegādājamās SNG daudzumu atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem, siltumenerģijas pieprasījuma un SNG sadedzināšanas iekārtu tehniskā stāvokļa.
1.8.	Piegādātājam šīs specifikācijas p.1.7. minētās nepieciešamības gadījumā jānodrošina SNG piegādi, ņemot vērā šīs specifikācijas p.1.1.1. minēta piegādes objekta maksimālo SNG sadedzināšanas iekārtu jaudu līdz 35MW, kad SNG patēriņš sastādīs līdz 2,86t/h.
1.9.	Pasūtītājs ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu iepriekš pirms plānotās piegādes precīzēs piegādājamo SNG daudzumu.
1.10.	Līguma darbības termiņš – līdz 2024.gada 30.aprīlim .
1.11.	Apmaksas nosacījumi – pēcapmaksā vismaz 15 dienas.
2.	Atbilstības parametri
2.1.	Siltumspēja $\geq 12,87$ MWh/t
2.2.	Propāna saturs: $\geq 52-55\%$.
2.3.	Butāna saturs: $\geq 40\%$
2.4.	Propilēna saturs: $\leq 10\%$.
3.	Prasības pretendentam:

3.1.	Piegādātājam jābūt pieredzei sašķidrīnātās naftas gāzes piegādei apkurei vai tehnoloģiskiem procesiem vismaz 400 (četri simti) tonnu mēnesī vienam pasūtītājam. Pieredzi var apliecināt ar klienta atsaukumi, līguma kopiju vai citu pieredzes apliecinājošu dokumentu.
3.2.	Piegādātājam jābūt īpašumā vai nomā sašķidrīnātās naftas gāzes uzglabāšanas terminālam ar minimālo tilpumu 400 t. Pieredzi var apliecināt arī nomas līguma nodomu protokola kopiju.

Pielikumā:

PROGNOZĒJAMĀIS SAŠĶIDRINĀTĀS NAFTAS GĀZES PATĒRIŅŠ 2024.gada
aprīlim

Glabāšanas termiņš: 5gadi