

	Tehniskā specifikācija tirgus izpētei	1.3-17.FORM.54.v1 No 05.01.2015. Lpp.1. no 1
---	--	--

Tehniskā specifikācija tirgus izpētei
„Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu projektēšana un uzstādīšana LKM “Grīva”, Skolas iela 6 iela, Daugavpils”

1.	Tehniskās specifikācijas priekšmets.
1.1.	Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – sistēma) tehniskā projekta izstrāde, montāža PAS „Daugavpils siltumtīkli” objektā: LKM “Grīva”, Skolas iela 6 iela, Daugavpils. Sistēmu veids: konvencionāla.
1.2.	Nepieciešams paredzēt pieslēgšanas iespēju apsardzes pultīm.
2.	Obligātā atbilstība sekojošo normatīvu aktu prasībām.
2.1.	Ministru kabineta noteikumi Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība".
2.2.	Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”.
2.3.	LVS CEN/TS 54-14:2005: Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas /Latvijas Standarts. 14. daļa. Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai.
2.4.	Ministru kabineta noteikumi Nr.328 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli”.
2.5.	Ministru kabineta noteikumi Nr. 545 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”.
3.	Citi nosacījumi.
3.1	Pretendentam ar zemāko komerc piedāvājuma cenu un atbilstošiem tehniskajā specifikācijā norādītajiem nosacījumiem, jāaskaņo sistēmu tehniskais projekts ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” atbildīgajiem speciālistiem.
3.2.	Pirms sistēmu nodošanas ekspluatācijā nepieciešams nodrošināt sekojošus dokumentus: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tehniskais projekts; 2. Sistēmas ekspluatācijas instrukcija valsts valodā; 3. Apsargājamo zonu saraksts; 4. Akts par sistēmu pieņemšanu ekspluatācijā; 5. Instruktaža dežūrējošajam personālam (kuru noteiks pasūtītājs) par sistēmu ekspluatāciju ar ierakstu ugunsdrošības instruktažas uzskaites žurnālā.
3.3	Visiem izmantotiem materiāliem jābūt ar CE marķējumu.
3.4	Garantijas termiņš darbam un materiāliem - vismaz 24 mēneši.
3.5	Sistēmu montāžu veikt saskaņā ar noslēgto līgumu.
3.6.	Par darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasību ievērošanu, saskaņā ar to reglamentāciju normatīvajos aktos, sistēmu uzstādīšanas laikā, pilnīgi atbild darbu izpildītājs.
3.7.	Komerc piedāvājumus var nosūtīt līdz 05.01.2024. plkst. 10:00 PAS "Daugavpils siltumtīkli" 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski uz e-pasta adresi dsiltumtikli@apollo.lv
3.8.	Papildus informācija un uzziņas pa tālruni 28621232.
3.9	Pielikumā: būves tehniskās inventarizācijas lieta (PDF formātā).

Glabāšanas termiņš: 5 gadi