PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- cirkulācijas sūknis
- drošības vārsts
- ventilis, vārsts (DN=caurulvada Dn)
- vienvirziena vārsts (DN=caurulvada Dn)
- tukšošanas ventilis
- atgaisošanas ventilis
- cauruļvadu kritums, i=0,002
- PI - manometrs
- TI - termometrs
- ūdens filtrs
- patēriņa skaitītajs
- projektēšanas robeža

SILTUMA SLODŽU TABULA

Patērētāja nosaukums	Siltuma patēriņš, kW			Kopā
	Radiatoru apkure	Gaisa apkure	Karstā ūdens apgādei	
SC-2 Silikātu iela 8, Daugavpils	110,0	130,0	55,0	295,0

LAPU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
SM-1	Vispārīgie rādītāji	
SM-2	Siltuma mezgla izvietojuma plāns. Griezumi 1-1; 2-2	
SM-3	Siltuma mezgla principiālā shēma	
SM-4	Materiālu specifikācija. Darbu apjomi	

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR. Nr. 2687 - R

Būvobjekta nosaukums

PAS "Daugavpils siltumtīkli" siltumcentrāles Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī, galvēna korpusa (katlumājas) esošās apkures sistēmas, esošās karstā ūdens un ražošanas telpu jaunas gaisa apkures sistēmas un jauna siltummezgla izbūve

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
AK vadītājs	S.Lasinskis		09.2020
AK daļ. vad.	S.Lasinskis		09.2020
Inženieris	S.Lasinskis		09.2020
Arh.reg.Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums

Lapas saturs: Vispārīgie rādītāji

Pasūtījuma Nr.	20 - 26 - 038	Mērogs	Stadija
Pasūtītājs		b/m	AK
PAS "Daugavpils siltumtīkli"		Lapas Nr.	Lapu sk.
		SM-1	