

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr.1

KOKSKAUDU GRANULU PIEGĀDEI 2022.-2023.GADĀ

1.	Tehniskās specifikācijas priekšmets		
1.1.	Kopējais plānotais piegādes apjoms ir 850 t ± 10%		
1.2.	Piegādāto kokskaidu granulu iepakojuma veids: BigBag maisos.		
1.3.	Piegādātājam jāpiegādā koksnes granulas pēc Pasūtītāja mutiska pieprasījuma, kurš saņemts ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms plānotās piegādes. Piegādes jāveic darbdienās no plkst. 8:00 ÷ 17:00.		
2.	Atbilstības parametri, prasības kurināmā – kokskaidu granulu piegādei		
2.1.	Piegādes vieta – KM „Kalkūni”, Ķieģeļu iela 23, Daugavpils.		
	Kopējais piegādes daudzums 640 t ± 10% , saskaņā ar sekojošo grafiku:		
	Nr. p.k.	Gads/mēnesis	Daudzums, t
	1.	2022.gada septembris	15
	2.	2022.gada oktobris	85
	3.	2022.gada novembris	70
	4.	2022.gada decembris	80
	5.	2023.gada janvāris	110
	6.	2023.gada februāris	130
	7.	2023.gada marts	100
	8.	2023.gada aprīlis	50
	Kopā:		640
	Piegāde notiek pa daļām, vienas piegādes daļas daudzums - 8 BigBag maisi, bunkura augstums 9 m, tilpums 80 m ³ .		
	Piegādi nodrošināt ar autotransportu, kurš aprīkots ar manipulatoru. Pasūtītāja rīcībā ir kurināmā izkrāvējs. Piegādātās kokskaidu granulas uzreiz jāiekrauj glabāšanas bunkurā. Viena BigBag maisa iekraušanas laiks glabāšanas bunkurā - apmēram 20 min.		
2.2.	Piegādes vieta – KM „Grīva”, Skolas iela 6, Daugavpils		
	Kopējais piegādes daudzums 210 t ± 10% , saskaņā ar sekojošo grafiku:		
	Nr. p.k.	Gads/mēnesis	Daudzums, t
	1.	2022.gada septembris	0
	2.	2022.gada oktobris	20
	3.	2022.gada novembris	25
	4.	2022.gada decembris	35
	5.	2023.gada janvāris	45
	6.	2023.gada februāris	45
	7.	2023.gada marts	25
	8.	2023.gada aprīlis	15
	Kopā:		210

	Piegāde notiek pa daļām, vienas piegādes daļas daudzums - 8 BigBag maisi, bunkura augstums 4 m, tilpums 12 m ³ .
	Piegādi nodrošināt ar autotransportu, kurš aprīkots ar manipulatoru. Pasūtītāja rīcībā ir gliemežveida transportieris. Piegādātās kokskaidu granulas uzreiz jāiekrauj glabāšanas bunkurā. Viena BigBag maisa iekraušanas laiks glabāšanas bunkurā - apmēram 15 min.
3.	Citi nosacījumi
3.1.	Kurināmā kvalitāte atbilstoši standartiem ISO 589-81: ISO 1928-25: - mitrums – līdz 7,4%; - pelni $\leq$ 1,4%; - degšanas siltums – 4200 ÷ 4500 Ccal/kg; - kokskaidu granulas izmērs – 6 ÷ 8mm.
3.2.	Norādīt piedāvājuma cenu par vienu tonnu (BigBag maisos)