

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA sašķidrinātās naftas gāzes piegādei siltumenerģijas ražošanai Križu katlumājā

1.	Tehniskās specifikācijas priekšmets
1.1.	Piegādātājam, saskaņā ar šīs tehniskās specifikācijas prasībām, jānodrošina sašķidrinātās naftas gāzes (turpmāk – SNG) piegādi līdz Pasūtītāja objektam: - Lokālā katlu māja “Križi” (LK4), Poligona ielā 48B, Daugavpilī.
1.2.	SNG glabāšanai katlumājas teritorijā ir 2 (divās) virszemes tvertnēs ar tilpumu 9,1m3 katra.
1.3.	Visā līguma izpildes laikā Pretendentam jānodrošina SNG piegādi, kura atbilst Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu un standartu prasībām par sašķidrinātās gāzes kvalitāti, piegādes kārtību u.c.
1.4.	Kopējais prognozējamais SNG piegādes gada daudzums: 370 (trīs simti septiņdesmit) tonnas. Gada daudzuma sadalījums pa mēnešiem atrodams pielikumā Nr.1.
1.5.	Piegādātājam ir jāiesniedz piedāvājumu par SNG 1(vienas) tonnas fiksēto cenu (bez pievienotās vērtības nodokļa) visam piegādes laika periodam.
1.6.	Piegādātājam jānodrošina Pasūtītāja katlu iekārtu nepārtraukto darbību 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī 7(septiņas) diennaktis nedēļā, un jāplāno piegādes gan darbdienās, gan arī brīvdienās un svētku dienās, no plkst. 0:00 ÷ 24:00.
1.7.	Pasūtītājs negarantē visa p.1.4. norādītā SNG apjoma izņemšanu. Piegādātājam ir jāņem vērā, ka Pasūtītājs izmantos SNG siltumenerģijas ražošanai, un Pasūtītājam ir tiesības koriģēt piegādes datumus, piegādes laiku, un piegādājamās SNG daudzumu atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem, siltumenerģijas pieprasījuma un SNG sadedzināšanas iekārtu tehniskā stāvokļa.
1.8.	Pasūtītājs ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu iepriekš pirms plānotās piegādes precīzēs piegādājamo SNG daudzumu.
1.9.	Līguma darbības termiņš – no 2024. gada 01. septembra līdz 2025.gada 30.septembrim , vai līdz līgumsaistību izpildei (līgumā paredzētā SNG apjoma piegāde).
1.10.	Apmaksas nosacījumi – pēcapmaksa vismaz 15 dienas.
2.	Atbilstības parametri
2.1	Siltumspēja $\geq 12,87$ MWh/t
2.2.	Propāna saturs: ≥ 52 -55%.
2.3.	Butāna saturs: $\geq 40\%$
2.4.	Propilēna saturs: $\leq 10\%$.
3.	Prasības pretendentam:
3.1.	Piegādātājam jābūt pieredzei sašķidrinātās naftas gāzes piegādē apkurei vai tehnoloģiskiem procesiem vismaz 50 (piecdesmit) tonnas mēnesī vienam pasūtītājam.

Pieredzi var apliecināt ar klienta atsaukumi, līguma kopiju vai citu pieredzes apliecinošu dokumentu.

Pielikumā:

PROGNOZĒJAMĀS SAŠĶIDRINĀTĀS NAFTAS GĀZES PATĒRIŅŠ no 2024.gada 1.septembra līdz 2025.gada 30.septembrim.

Glabāšanas termiņš: 5gadi