

DAUGAVPILS ILTUMTĪKLI	Tehniskā specifikācija	1.3-17.FORM.54.v1 No 07.02.2019. Lpp. 1. no 3
Izstrādāja: Datorsistēmu un datortīklu administrators B.Batmanovs (amats, vārds, uzvārds)	(paraksts)	(datums)

"Nepārtrauktās barošanas bloku un akumulatoru iegādei"

1. Tehniskās specifikācijas priekšmets		
1.1.	Nepārtrauktās barošanas bloks serveru iekārtām	skaitis 1 gab
Model	SMT1500RMI1U	
Main input voltage	230 V AC 1 fāze	
Input connection	IEC 320 C14	
Efficiency at full load	vismaz 174...286 V	
Input frequency	50/60 Hz	
Output voltage	230 V AC 1 fāze	
Rated power in W	vismaz 1000 W	
Rated power in VA	vismaz 1500 VA	
Output connection	vismaz 4 IEC 320 C13	
Harmonic distortion	vismaz Mazāk par 5 %	
UPS topology	Line interactive	
Waveform type	Sinusoidāls vilnis	
Battery type	Lead-acid internal included	
Control panel	Daudzfunkciju LCD statuss un vadības konsole	
Free slot	1	
Alarm	alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays	
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot	
Surge energy rating	540 Dž	
Number of rack unit	1U	
Cable length	2,4 m	
Mounting location	Priekšā	
Mounting preference	Lower	
Mounting mode	Uzstādīts uz plaukta	
Mounting mode	Uzstādīts uz plaukta with included kit	
Provided equipment	CD with software dokumentācijas kompaktdisks uzstādīšanas rokasgrāmata rack mounting support rails Smart UPS signalling RS-232 cable USB kabelis garantijas karti	
1.2.	APC rezerves akumulatora kasetne #88 ar 2 gadu garantiju	skaitis 1 gab
model	APCRBC88	
Akumulatora tips	Svina-skābes akumulators	
Nodrošināts aprīkojums	All required connectors Battery recycling guide Uzstādīšanas rokasgrāmata	
Reusable packaging		

DAUGAVPILS ILTUMTĪKLI	Tehniskā specifikācija	1.3-17.FORM.54.v1 No 07.02.2019. Lpp. 2. no 3
Izstrādāja: Datorsistēmu un datortīklu administrators B.Batmanovs (amats, vārds, uzvārds)	(paraksts)	(datums)

1.3.	Tīkla pārvaldības karte NMC3 drošai attālinātai UPS uzraudzībai un pārvaldībai	skaits 2 gab
model	AP9640, saderīga ar Smart UPS SMT1500RMI1U	
komunikācijas tīkla tips	10/100/1000BASE-	
autentifikācija	Radius, LDAP	
komunikācijas porta protokols	HTTP over secure sockets; Layer (HTTPS); SSH; FTP; HTTP; SNMP; DHCP;	
Nodrošināts aprīkojums	BOOTP (sāknēšanas protokols); TCP/I Micro-USB cable; uzstādīšanas rokasgrāmata	
1.4.	Nepārtrauktās barošanas bloks	skaits 6 gab
Model	BX500MI	
Main input voltage	230 V AC 1 fāze	
Input connection	IEC 60320 C13	
Plug standard	C14	
Efficiency at full load	vismaz 140...300 V	
Input frequency	50/60 Hz +/- 5 Hz automātiskā uztveršana	
Output voltage	230 V AC 1 fāze	
Rated power in W	vismaz 300 W	
Rated power in VA	vismaz 500 VA	
Output connection	vismaz 3 IEC 60320 C13	
Transfer time	vismaz 6 ms typical : 10 ms maximum	
UPS topology	Line interactive	
Waveform type	Stepped approximation to a sinewave	
Output frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu	
Battery capacity	7,0 Ak	
Battery voltage	12 V	
Battery type	Lead-acid internal included	
Control panel	LED Status display with on line : on battery	
Surge energy rating	vismaz 273 Dž	
Cable length	vismaz 1,5 m	
Number of cables	1	
USB compatible	Yes	
Mounting mode	Tower	
1.5.	UPS Battery	skaits 26 gab
NomNr	CSB-XTV1272	
Kapacitāte (Ah)	7.2	
Akumulatora spriegums, V	12	
1.6.	UPS Battery	skaits 6 gab
NomNr	CSB-GPL12120	
Kapacitāte (Ah)	12	
Akumulatora spriegums, V	12	
2. Garantijas un piegādes nosacījumi		
2.1.	Visām piegādātajām precēm un to komponentēm ir jābūt pilnīgi jaunām un nelietotām.	

DAUGAVPILS ILTUMTĪKLI	Tehniskā specifikācija	1.3-17.FORM.54.v1 No 07.02.2019. Lpp. 3. no 3	
Izstrādāja: Datorsistēmu un datortīklu administrators B.Batmanovs (amats, vārds, uzvārds)		(paraksts)	(datums)

2.2.	Pretendentam ir jānorāda katras tehniskās specifikācijas vienības garantiju. Visā garantijas termiņa laikā pretendentam ir jānodrošina, ka ir spēkā ražotāja garantija, kas sevī ietver defektīvo komponentu nomaiņu (arī diagnostikas sistēmas ziņoto iespējamo bojājumu gadījumā) vai remontu.
2.3.	Preces piegādes termiņš – ne ilgāk kā 3 nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
3. Citi nosacījumi	
3.1.	Pretendentam ir jānorāda katras tehniskās specifikācijas vienības ražotājs un modelis, kā arī saite uz ražotāja tīmekļa vietni ar iekārtas tehnisko specifikāciju
3.2.	Pretendentam ir jānorāda katras tehniskās specifikācijas vienības cenu atsevišķi bez PVN