

DAUGAVPILSILTUMTĪKLI	Tehniskā specifikācija iepirkumam	1.3-17.FORM.54.v1 No 05.01.2015. Lpp.1. no 1
-----------------------------	--	---

**Tehniskā specifikācija tirgus izpētei
„Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas
sistēmās projektēšana un uzstādīšana
Katlu iecirknī Nr.1, 18.novembra iela 2 un Katlu iecirknī Nr.2, Silikātu iela
8, Daugavpils”**

1.pielikums

1.	Tehniskās specifikācijas priekšmets.
1.1.	Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – sistēmas) tehniskā projekta izstrāde, montāža PAS „Daugavpils siltumtīkli” objektos: Katlu iecirknī Nr.1, 18.novembra 2 un Katlu iecirknī Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpils. Sistēmu veids: konvencionālās.
1.2.	Sistēmām nepieciešams paredzēt pieslēgšanas iespēju apsardzes pultīm.
2.	Obligātā sistēmu atbilstība sekojošo normatīvu aktu prasībām:
2.1.	Ministru kabineta noteikumi Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība".
2.2.	Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”.
2.3.	LVS CEN/TS 54-14:2005: Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas /Latvijas Standarts. 14. daļa. Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai.
2.4.	Ministru kabineta noteikumi Nr.328 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli”.
2.5.	Ministru kabineta noteikumi Nr. 545 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”.
3.	Vēlama objektu apskate.
3.1.	Lai konstatētu objektu apsekošanas faktu, objekta apskates laikā pretendents jāizpilda 2.pielikums „Objekta apsekošanas lapa”. Par objektu apskati atbildīgā persona ir Leonīds Vasiļjevs. Objektu apskati ir jāsaskaņo, piesākoties pa tālr. 28621232 vai e-pasta adresi Leonids.Vasiljevs@dsiltumtikli.lv.
4.	Citi nosacījumi.
4.1.	Komerc piedāvājums ir jāsniedz katrai sistēmai atsevišķi. Nākamajā etapā (tehniskā projekta izstrāde, montāža un uzstādīšana) piedalās tas vai tie pretendenti, kuru piedāvājuma vai piedāvājumu cena ir vismazākā konkrētajā objektā.
4.2.	Pretendentam (vai pretendentiem) ar zemāko komerc piedāvājuma cenu un atbilstošiem tehniskajā specifikācijā norādītajiem nosacījumiem, jāsaskaņo sistēmas (vai sistēmu) tehniskais projekts ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” atbildīgajiem speciālistiem.
4.3.	Pirms sistēmas nodošanas ekspluatācijā nepieciešams nodrošināt sekojošus dokumentus: 1. Tehniskais projekts; 2. Sistēmas ekspluatācijas instrukcija valsts valodā; 3. Apsargājamo zonu saraksts; 4. Akts par sistēmas pieņemšanu ekspluatācijā; 5. Instruktaža dežūrējošajam personālam (kuru noteiks pasūtītājs) par sistēmas ekspluatāciju ar ierakstu ugunsdrošības instruktažas uzskaites žurnālā;

	Tehniskā specifikācija iepirkumam	1.3-17.FORM.54.v1 No 05.01.2015. Lapa 2. no 4
4.4.	Visiem izmantotiem materiāliem jābūt ar CE marķējumu.	
4.5.	Garantijas termiņš darbam un materiāliem - vismaz 24 mēneši.	
4.6.	Sistēmu (vai sistēmas) montāžu veikt saskaņā ar noslēgto līgumu.	
4.7.	Par darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasību ievērošanu, saskaņā ar to reglamentāciju normatīvajos aktos, sistēmas uzstādīšanas laikā, pilnīgi atbild darbu izpildītājs.	
4.8.	KomerCPiedāvājumus var nosūtīt līdz 09.07.2021. plkst. 10:00 PAS "Daugavpils siltumtīkli" 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski uz e-pasta adresi dsiltumtikli@apollo.lv	
4.9.	Papildus informācija un uzzīņas pa tālruni 28621232.	
4.10.	Pielikumā: būves tehniskās inventarizācijas lietas (PDF formātā).	

DAUGAVPILS ILTUMTĪKLI	Tehniskā specifikācija iepirkumam	1.3-17.FORM.54.v1 No 05.01.2015. Lapa 3. no 4
------------------------------	--	--

Objekta apsekošanas lapa

2.pielikums

**„Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas
projektēšana un uzstādīšana
Katlu iecirknī Nr.1, 18.novembra iela 2, Daugavpils”**

2021.gada ____.

Katlu iecirknis Nr.1, 18.novembra iela 2, Daugavpils

N.p.k.	Objekts apsekots (datums)	Pasūtītāja pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)

Pretendenta pārstāvis: apstiprinu, ka ar objekta specifiku iepazinos

Vārds, uzvārds, paraksts

Pasūtītāja pārstāvis:

Vārds, uzvārds, paraksts

DAUGAVPILS ILTUMTĪKLI	Tehniskā specifikācija iepirkumam	1.3-17.FORM.54.v1 No 05.01.2015. Lapa 4. no 4
------------------------------	--	--

Objekta apsekošanas lapa

**„Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektēšana
un uzstādīšana**

Katlu iecirknī Nr.2, Silikātu iela 8, Daugavpils”

2021.gada ____.

Katlu iecirknis Nr.2, Silikātu iela 8, Daugavpils.

N.p.k.	Objekts apsekots (datums)	Pasūtītāja pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)

Pretendenta pārstāvis: apstiprinu, ka ar objekta specifiku iepazīnos

Vārds, uzvārds, paraksts

Pasūtītāja pārstāvis:

Vārds, uzvārds, paraksts

Glabāšanas termiņš: 5 gadi.